



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 03/16-03-2015
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Έδρα: Ελεούσα
Αρ. Αποφ.: 49/2015

Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας» του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 16 του μήνα Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθ. 4136/12-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι ένας (21), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης | 13. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος | 14. Γκουγιάννος Ευάγγελος |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης | 15. Γαρδίκος Βασίλειος |
| 4. Σφήκας Νικόλαος | 16. Γκαραλέας Δημήτριος |
| 5. Ράρρας Φώπιος | 17. Τσακανίκας Δημήτριος |
| 6. Καρατασίπας Ανέστης | 18. Λεοντίου Κων/νος |
| 7. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 19. Χανδόλιας Απόστολος |
| 8. Γρίβας Περικλής | 20. Μανούσης Σωτήριος |
| 9. Μάστακας Θωμάς | 21. Ματσάγκας Εμμανουήλ |
| 10. Μιχάλης Στέφανος | |
| 11. Μπότσιου Δημήτρα | |
| 12. Λάμπρου Δημήτριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεωργούλη Γιαννούλα
2. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος
3. Καλογήρου Ιωάννα
4. Βούζας Χρυσόστομος
5. Στέφος Θεόδωρος
6. Καλόγηρος Δημήτριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ

- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα. Γεωργούλη Γιαννούλα και κ. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος, προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ράρρας Φώτιος αποχώρησε ύστερα από την ψήφιση του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Στο συγκεκριμένο θέμα συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελεούσας κ. Αθανασίου Δημήτριος.

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα, έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει διαβιβασθεί με το υπ' αριθ. 3457/03-03-2015 έγγραφο της, η τροποποίηση της μελέτης του έργου: «Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΔΚ Ελεούσας Δήμου Ζίτσας» με ανάδοχο την εταιρεία ΔΟΚΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Η τροποποίηση αφορά την:

- Αντικατάσταση του υπάρχοντος αγωγού τροφοδοσίας της δεξαμενής (χαλυβδοσωλήνας διαμέτρου 5 ½") από τη θέση (Άγιος Γεώργιος) έως το φρεάτιο Φ1, με μήκος περίπου 550,00 m από αγωγό πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ160 12,5 Atm
- Αντικατάσταση του υπάρχοντος αγωγού τροφοδοσίας δικτύου του παλαιού οικισμού (PVC Φ125), από τη θέση (Άγιος Γεώργιος) έως το φρεάτιο Φ1 με μήκος περίπου 550,00 m από αγωγό πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ125 12,5 Atm.

Προτείνεται, η έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου «Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΔΚ Ελεούσας Δήμου Ζίτσας» με ανάδοχο την εταιρεία ΔΟΚΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. σύμφωνα και με την υπ' αριθ. 3983/10-03-2015 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Ελεούσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου «Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΔΚ Ελεούσας Δήμου Ζίτσας» με ανάδοχο την εταιρεία ΔΟΚΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 3983/10-03-2015 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Η τροποποίηση αφορά την:

- Αντικατάσταση του υπάρχοντος αγωγού τροφοδοσίας της δεξαμενής (χαλυβδοσωλήνας διαμέτρου 5 ½") από τη θέση (Άγιος Γεώργιος) έως το φρεάτιο Φ1, με μήκος περίπου 550,00 m από αγωγό πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ160 12,5 Atm
- Αντικατάσταση του υπάρχοντος αγωγού τροφοδοσίας δικτύου του παλαιού οικισμού (PVC Φ125), από τη θέση (Άγιος Γεώργιος) έως το φρεάτιο Φ1 με μήκος περίπου 550,00 m από αγωγό πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ125 12,5 Atm.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ