



Ελεούσα 17-09-2015
Α.Π.: 15847

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λ. Ελευθερίας
& Ευκλείδη - Ελεούσα
Τ.Κ.:454 45
ΤΗΛ.2653360006
FAX:2651062794
Πληροφ.: Γκανιάτσα Μ.
e-mail:mganiatsa@zitsa.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η δήμαρχος του Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει ότι το Γραφείο Υπηρεσιών-Προμηθειών του Δήμου Ζίτσας προτίθεται να προβεί στην υπηρεσία «**Αποκατάσταση Βλαβών, αντλιοστασίου Τ.Κ Πολυδώρου**» (CPVS.45232152-2)

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.». Συγκεκριμένα θα γίνει με Απευθείας ανάθεση και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφορά για τις εργασίες που περιγράφονται παρακάτω.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 ευρώ μη περιλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (23%= 1.035.00 €).
Συνολική απαιτούμενη πίστωση 5.535,00 €

Τεχνική περιγραφή:

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, αφορούν την επισκευή - επαναφορά σε κανονική λειτουργία του Αντλιοστασίου Τ.Κ Πολυδώρου, καθώς έχει γεμίσει η γεώτρηση με φερτά υλικά.

Συγκεκριμένα με την βοήθεια γερανοφόρου οχήματος, θα γίνει ανέλκυση του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος από γεώτρησή βάθους 48m, και έλεγχος για τυχόν αντικατάσταση ή συντήρηση φθαρμένων μερών του.

Θα γίνει καθαρισμός της γεώτρησης από φερτά υλικά. Ο καθαρισμός θα γίνει με τη μέθοδο της άντλησης στέρεων αποβλήτων αντλιοστασίου, με σύστημα καθαρισμού γεώτρησης air lift και χρήση αεροσυμπιεστή τουλάχιστον παροχής 350 λιτ/min.

Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση καταθλιπτικού αγωγού στήλης γεώτρησης 2,5" (66m) και επανεγκατάσταση του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στη γεώτρηση βάθους 48m.

Περιλαμβάνονται κάθε είδους υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεση, έλεγχος προστασίας και αυτοματισμού της αντλίας. Έλεγχος - συντήρηση ηλεκτρικού πίνακα γεώτρησης, με την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονόμου 15 kv, φλοτέρ δεξαμενής, Ρύθμιση θερμικού , έλεγχος κινητήρα με κλειστή βάνα κατάθλιψης.

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών-Υπηρεσιών του Δήμου **έως 18-09-2015, ώρα 11.00 π.μ.**
Αρμόδιος Υπάλληλος Γκανιάτσα Μαρία τηλ.26533 60006-FAX 26510-62794

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ